

vydává

CERTIFIKÁT

číslo: **B-32-00210-07**

výrobci: Metra Šumperk s.r.o.
Havlíčková 919/24, 787 64 Šumperk
identifikační číslo: 26834073

na výrobek: Elektronický indikátor pro rozdělování nákladů
na vytápění místností
typové označení: E-ITN 20.XX
bližší specifikace výrobku je uvedena na 2. straně

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorků předmětného výrobku zjistil shodu jejich vlastností s aplikovatelnými požadavky


ČSN EN 834:1995.

Certifikát byl vydán na základě protokolu o zkoušce č. 32-7024 ze dne 2007-03-30, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno 2007-03-30




Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele

Specifikace výrobku:

typ:	E-ITN 20.XX
způsob měření:	se dvěma snímači teploty
oblast použití:	otopná tělesa, pro jejichž základní typ je ověřena hodnota \underline{c} u nezávislé laboratoře a pro jejichž použité varianty je stanovena hodnota \underline{c} a celkový vyhodnocovací součinitel \underline{K} : - dvourubkové a jednorubkové otopné soustavy
t_{min} :	35 °C
t_{max} :	90 °C
napájení:	lithiová baterie 3 V
zobrazování údajů:	ukazatel LCD

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Pro účely uvádění výrobku na trh může být certifikát používán jenom za předpokladu, že platí normativní dokument, uvedený na 1. straně.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u kterého byla provedena bez souhlasu Strojirenského zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.