

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

APATOR METRA s.r.o.
Havlíčková 919/24, 787 01 Šumperk
Česká republika
IČO 268 34 073, DIČ CZ268 34 073

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmětem prohlášení je výrobek **Spalinový termostat 2-okruhový RT 8824.011**, který je určen ke spouštění čerpadla na jednom okruhu a ventilátoru na druhém okruhu v kotlech ATMOS, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 240 V a jsou užívány dle ČSN EN 60335-1.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

2014/35/EU (LVD)

2014/30/EU (EMC)

Harmonizované normy, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

ČSN EN 60 730-1 ed. 3 (36 1960): Listopad 2012

ČSN EN 60 730-2-9 ed. 3 (36 1960): Říjen 2011

System jakosti certifikovaný dle ČSN EN ISO 9001 zabezpečuje shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Pro posouzení shody byl využit protokol č. 16/11 a 15/12.

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace uložené u výrobce : TP MŠ – 26/00, návod k obsluze, výkresová dokumentace, výrobní dokumentace a kontrolní postupy č. 033-01221-.....

V Šumperku 29.1.2018

.....
Ing. Miroslav Kubíček
ředitel