

INDIKÁTOR TEPLoty DIT 20**Popis a použití**

Dvojkovový indikátor teploty DIT 20 je určen k orientační indikaci teploty v ohřivačích vody za použití teploměrové jímky. Jímka je asi o 5 mm delší než stonek přístroje. Závit jímky je M 20 x 1,5 mm, otvor klíče $s = 24$ mm. Hlavice je odlisována z umělé hmoty, kde přes průhled je vidět ukazatel, který indikuje teplotu vody v ohřivači. Z hlavice vybíhá stonek, v němž je uchycen dvojkovový měřicí systém. Levá část stupnice je v barvě modré s nápisem „Studená“, pravá část indikační stupnice je v barvě červené a pod ní nápis „Horká“. Uprostřed stupnice je označení 50. Přístroj může být umístěn pouze v prostředí, kde se nevyskytují agresivní látky. Pracovní poloha indikátoru je libovolná. Stonek se nesmí mechanicky namáhat.

Technické údaje

Rozsah stupnice	+10 až +90 °C
Přesnost	50±2 °C
Rozsah teploty	0 °C až +100 °C
Hmotnost	cca 65 g

Podmínky skladování

Přístroje musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70 % a s teplotou 0 °C až +30 °C bez náhlých teplotních změn a vyloučení rosného bodu. Skladovací prostor musí být prost chemických nebo jiných činitelů, které působí rušivě na hotové uskladněné výrobky.

S přístroji je nutno zacházet šetrně, bez silnějších otřesů a rázů, zejména v ose stonku.

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady indikátorů teploty odstraňuje výhradně výrobce.

Instalace

Celý stonek DIT 20 se zasune do jímky ohřivače vody.

Záruka

Výrobce je odpovědný za vlastnosti stanovené platnými normami. Za předpokladu, že bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu k montáži a obsluze, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníků

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 64 Šumperk

Tel.: 583 718 263

Fax: 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: <http://www.metra-su.cz>